



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Белгородской области
г. Белгород, проспект Славы, 102, 32-43-00, boguchs@mail.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Белгород, ул. Волчанская, 163, 30-66-08
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Белгорода
г. Белгород, Белгородский проспект, 82 «а» т. 27-44-98. 27-49-93, факс 27-48-55
gpn-belgorod@31.mchs.gov.ru

Предписание № 115/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственное бюджетное учреждение культуры «Белгородский
государственный художественный музей»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последние при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Белгорода по пожарному надзору Хрушова С.А. № 115 от "19.06.2019" года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. «04» июля 2019 г. с 10 ч 00 мин. до 12 ч. 00 мин. «05» июля 2019 г. с 11 ч 00 мин. до 15 ч. 00 мин. «08» июля 2019 г.

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Белгорода УНД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области Адамовым Андреем Сергеевичем;

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последние при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку,

проведена плановая проверка Государственного бюджетного учреждения культуры «Белгородский государственный художественный музей». по адресу: г. Белгород, ул. Победы, д. 77

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Специалист по ОТ 1-ой категории Мощенским А. А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последние при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (или нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Не организовано проведение проверок внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год	п. 55 «Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390»	08.10.2019	

2.	В помещении электрощитовой расположенном на первом этаже организован склад и рабочее место для персонала	п. 23, п/п «б» «Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390»	08.10.2019	
3.	Запоры на дверях художественного салона не обеспечивают их свободное открывание изнутри без ключа	п. 35, «Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390»	08.10.2019	
4.	Запоры на дверях западного эвакуационного выхода не обеспечивают их свободное открывание изнутри без ключа	п. 35, «Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390»	08.10.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела
НД и ПР г. Белгорода



Адамов А. С.

(подпись)
М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:
Директор музея



Лукьянова Т.А.

(должность, фамилия, инициалы)
"08" июля 2019 г.